

鄭任安夫人千禧小學

課室冷氣使用指引

(一) 以溫度為啟動冷氣的標準

1. 在每間課室(木門框上)已設置溫濕兩用計，讓老師、學生觀察氣溫變化。
2. 在溫度計顯示不低於攝氏26度，才可在老師同意下使用冷氣。
3. 冷氣溫度應調至攝氏24度至26度。(每提升1度溫度，可節省3%電力。)
4. 由於溫度變化不定，如在上課期間溫度驟升，應留待轉堂、小息後或午膳時間才啟動冷氣，以免影響課堂進度。
5. 視乎需要決定冷氣用量，可先使用兩部冷氣；若有需要才多使用其他兩部冷氣。冷氣機配合風扇一起使用，有效提升空氣流通。
6. 如有任何特殊情況，老師可酌情決定是否使用冷氣。

(二) 豁免指引

根據以下情況，可獲豁免遵守第一部分的冷氣啟動標準，適量使用冷氣：

1. 受課室以外環境影響，如惡劣天氣情況(下大雨、潮濕)，應該因應情況關掉門窗，使用冷氣機及鮮風機以保持空氣流通。
2. 考試期間可以豁免。

(三) 注意事項

1. 當使用冷氣機時，應關上窗戶，同時開啟鮮風機，以保持空氣流通。
2. 當關掉冷氣機時，應打開所有窗戶，以保持空氣流通。
3. 提醒學生在小息、午息時應避免長時間在陽光下曝曬，應多留在陰涼的地方，並多喝開水。